

## Použití chladiv Isceon jako náhrady za chladivo R22 od 1.1.2010.

Podle zákona na Ochranu ovzduší 483/2008 a Nařízení 2037/2002/EU je zakázáno od 1.1.2010 použití nového chladiva R22 a všech směsí, obsahujících chladivo R22 v chladících a klimatizačních zařízeních a v tepelných čerpadlech.

Zákaz se týká chladiv R22, R401A, R402A, R402B, R408A, R409A a dalších. Jako náhradu lze použít chladiva Isceon podle níže uvedené tabulky.

Druh Isceonu	Náhrada za chladiva
R417A= Isceon 59	R 22 u klimatizací s výkonem do 15 kW
R422D= Isceon 29	Univerzální náhrada za R22 vč. chladičů vody
R422A= Isceon 79	Náhrada za R502, R402A,R408A
R437A= Isceon 49 Plus	Náhrada za R12, R401A,R409A

**Různá chladiva nesmí být nikdy míchána dohromady. Původní chladivo musí být z okruhu odsáto a teprve potom nahrazeno novým chladivem.**

Stav: 02/2009