

Vyhláška MPO 193/2013 Sb - Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů

Vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů upřesňuje předchozí vyhlášku MPO č. 277/2007 Sb. O kontrole klimatizačních systémů zařízení o jmenovitém výkonu větším než 12kW chladícího výkonu.

Evropský předpis - Nařízení 2010/31/ES Energetická náročnost budov

Jedná se o vyhlášku, která navazuje na výše uvedený evropský předpis a metodicky upravuje předchozí vyhlášku č. 277/2007 Sb. a navrhuje jak provádět kontrolu klimatizačních zařízení jako případný podklad pro energetický audit budovy. Vyhláška předepisuje oblasti, které je nutné kontrolovat a zároveň předepisuje formulář, který je nutné vyplnit.

Kontrolované oblasti jsou následující:

- Kontrole projektové dokumentace
- Kontrola energetické spotřeby
- Kontrola provozních předpisů
- Kontrola provozního deníku
- Kontrola místního provozního řádu
- Kontrola hlučnosti a vibrací
- Kontrola tepelných izolací chladícího potrubí
- Kontrola čistoty teplosměných ploch
- Kontrola čistoty vzduchotechnických kanálů
- Kontrola vstupních filtrů chladícího vzduchu

Četnost prováděných kontrol

Chl. výkon	První kontrola	Další kontrola	Bez monitoringu
12-100kW	10 let	10 let	10 let
Nad 100kW	4 roky	10 let	4 roky

Závěr:

Servisní mechanici mohou jako podklad pro energetické posouzení klimatizačního systému vyplnit klasický servisní list, kde popíší stav zařízení a do revizního protokolu klimatizačního zařízení (skl. č. 382.7699) se vyplní naměřené hodnoty. Oba dokumenty slouží jako podklad pro osobu, provádějící kontrolu klimatizačního zařízení, nebo energetický audit budov.

Vyhláška vstupuje v platnost dnem 01.08.2013

Poznámka: Tato informace nenahrazuje plný text výše uvedené vyhlášky a slouží pouze jako informace pro servisní mechaniky.

Stav: 07/2013